



| 型 式 | 寸 法 | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | A | B | D | F | G | H | J | L |
| OHSK-250D | 382 | 297 | 247 | 340 | 121 | 191 | 44 | 139 |
| OHSK-300D | 450 | 350 | 297 | 394 | 136 | 225 | 44 | 159 |

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

| | | | |
|-----|--------------|------------------|------------------------|
| 材 質 | SUS304 | 表面処理 | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 |
| 品 名 | 上下吹き抜け型フード | 株式会社 シルファ | |
| 型 式 | OHSK-D / 大口径 | | |
| 承認 | 検 図 | 製 図 | 尺 度 |
| T.M | T.A | C.H | Free |
| | | | R1/11/11 |
| | | | 図 番 |
| | | | PO1191103 |